


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7840/57/2021-30366/2021/575220117/Z3-SP

Košice 17.08.2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2867-8678/2017/Bre,Ber/575220117-SP zo dňa: 21.03.2017, v znení zmeny vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 5545/57/2020-43715/2020/575220117/Z1-SP zo dňa 17.12.2010 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

okres: Vranov nad Topľou

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **BUKÓZA INVEST spol. s r.o.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **31 666 442**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- stavebné konanie o povolení stavby „Sklad zberového papiera“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie dočasnej stavby

„Sklad zberového papiera“

do doby 31.12.2030

umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo – a v stavbe (súpisné číslo):

- a) 543, 577/3 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 708, vo vlastníctve spoločnosti BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce,
- b) 570/1 (bez súp. čísla: Sklad hranolkov) v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 710, vo vlastníctve spoločnosti BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, s ktorou má stavebník uzatvorenú Zmluvu o nájme nehnuteľnosti zo dňa 29.12.2020, s dobou skončenia nájmu do 31.12.2030,
- c) 574/2 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou a 1517 v katastrálnom území Nižný Hrabovec, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 709 a č. 1704, vo vlastníctve spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, s ktorou má stavebník uzatvorenú Zmluvu o nájme nehnuteľnosti zo dňa 29.12.2020, s dobou skončenia nájmu do 31.12.2030

stavebníkovi:

obchodné meno: **BUKÓZA INVEST spol. s r.o.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **31 666 442**

Obec Kučín vydala listom č. OcÚ 200/2021-02 Mi zo dňa 30.06.2021 stanovisko, že v súlade s § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona sa pre stavbu „Sklad zberového papiera“ územné rozhodnutie nevyžaduje.

Obec Kučín ako miestne príslušný orgán územného plánovania záväzným stanoviskom č. 86/2021-02 zo dňa 20.05.2021 a č. OcÚ 100/2021-05 Mi zo dňa 02.08.2021, podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelilo súhlas k uskutočneniu stavby „Sklad zberového papiera“ pre stavebníka BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce.

Stavba „**Sklad zberového papiera**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie stavby člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

- SO 017 – Sklad zberového papiera
 - Architektonicko - stavebné riešenie
 - Elektroinštalácia
 - Slaboprúd – kamerový systém
 - Zdravotno – technické inštalácie
 - Vnútorne rozvody a prípojky k areálovému rozvodu požiarnej vody
- DSO22.3 – Spevnené plochy pre SO17
- SO29 – Terénne a sadové úpravy
- SO30 – Elektrická požiarňa signalizácia -ESP

Účelom navrhovanej stavby je rekonštrukcia existujúceho objektu, ktorý bude slúžiť na uskladnenie zberového papiera.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou e.mcc energy s.r.o., kpt. Nálepku 78, 934 01 Levice, zák. č. RP-485/19/1/A, vyhotovená 04/2021, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Marekom Sobotom, č. osvedčenia 0286*Z*3-1, Štefanom Kočibálom, č. osvedčenia 3495*TSP*I4, Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898*A*5-3, Ing. Dalimírom Liptákom, č. osvedčenia 0408*A*4-21,22, Ing. Jakubom Rojákom, č. osvedčenia 6746*I1, Ing. Milanom Gavalecom, č. osvedčenia 5121*Z*I2, 5121*Z*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Marekom Slosarčíkom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Kučín. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou

vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Sklad zberového papiera“ bude napojená na existujúce areálové rozvody elektroinštalácie a rozvody požiarnej vody.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona, v súlade s § 13 vyhl. Č. 532/2002 Z. z., musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je stavebník povinný nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,

- b) využitelné odpady je stavebník povinný odovzdať na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12,
 - c) nevyužitelné odpady je stavebník povinný odovzdať na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12,
 - d) pôvodca odpadov - investor je povinný viesť evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadov a do 31.01. podá na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním,
 - e) o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad,
 - f) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je stavebník povinný nakladať v zmysle VZN obce Kučín a VZN obce Nižný Hrabovec,
 - g) pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadava stavebník orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH) o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a k žiadosti doloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (napr. faktúry, protokoly, vážne listky, evidenčné listy, ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, prípadne iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej

dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2021.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a. s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 2522/3/2021 zo dňa 15.06.2021 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných pripomienok:
 - a) projektová dokumentácia neobsahuje údaje o výrobnom, resp. technickom zariadení objektu (dopravníky, technologický uzol rezania), o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy – rozpor s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,
 - b) projektová dokumentácia neobsahuje stavebné výkresy s priestorovým umiestnením strojov a technických zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií – rozpor s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,
 - c) projektová dokumentácia neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam - §4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 - d) vzhľadom na predpokladané dĺžky vodičov svetelných obvodov je potrebné, v realizačnom projekte SO 17 Elektroinštalácia, urobiť výpočet úbytkov napätia a skratových pomerov pre jednotlivé obvody s ohľadom na funkčnosť ochrany pred skratom aj pri skrate medzi pracovnými vodičmi a dovolený úbytok napätia na koncových bodoch podľa STN 33 2000-4-43:2010 a STN 33 20000-5-52:2012,

- e) v predloženej dokumentácii SO 17 Elektroinštalácia nie je riešené ochranné pospájanie (prípojnice MET a vodiče ochranného pospájania), čo nie je v súlade s čl. 411.3.1.2 STN 33 2000-4-41:2019,
 - f) navrhovaný rozvádzač RS17 je osadený v priestore s nebezpečenstvom požiaru, pričom nie je v napájacom obvode chránený prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom do 300 mA, čo nie je v súlade s čl. 482.1.7 STN 33 2000-4-482:2003,
 - g) v predloženom projekte SO 17 Elektroinštalácia nie je technicky zdokumentované riešenie ochrany elektrických a elektronických systémov pred poškodením od elektromagnetických impulzov z blesku podľa STN EN 62305-4(34 1390):2013, nie sú stanovené zóny ochrany (LPZ) a veľkosti možných bleskových prúdov s ohľadom na stanovenú úroveň ochrany pred bleskom LPL, s čím súvisí aj správny návrh prepäťových ochrán (trieda, veľkosť impulzného prúdu a časová charakteristika bleskového prúdu), taktiež nie sú stanovené ďalšie opatrenia ako je magnetické tienenie káblových trás a ekvipotenciálne pospájanie, čo nie je v súlade s čl. 7.4 a 8 STN EN 62305-1(34 1390):2012 a čl. 4.2 a 9 STN EN 62305-4(34 1390):2013,
 - h) v predloženej projektovej dokumentácii nie je výkres uzemňovacej siete, riešenia uzemňovacích prívodov a ich označenia poradovým číslom, čo nie je v súlade s čl. NA.7.1 STN 33 2000-5-54:2012 a čl. 132.13 STN 33 2000-1:2009,
 - i) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A písm. d) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
 - j) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A písm. d) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
 - k) pracovné prostriedky, dopravníky a stroje rezania (preseknutia) výmetových roliek papiera), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - l) pred uvedením dopravníkov a stroja rezania (preseknutia) výmetových roliek papiera do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
25. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Sklad zberového papiera“.
26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým

bude povolené užívanie stavby „Sklad zberového papiera“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.

27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
- a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok tesností záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
29. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.

30. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Sklad zberového papiera“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k uskutočneniu stavby „Sklad zberového papiera“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) **V časti „II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa mení bod 1. Charakteristika prevádzky nasledovným novým znením:**

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)“ bude umiestnená na pozemkoch a v budovách parcelné číslo 435/2, 439/1, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 a 497, 562, 570/1, 570/2 a 574/2 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom areáli skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING (SSBH) Hencovce. Prístupová cesta do Skladu zberového papiera bude umiestnená na časti parcely 1517 v k. ú. obce Nižný Hrabovec.

V prevádzke bude inštalovaný papierenský stroj PS1 s pridruženými technologickými a administratívnymi celkami, ktorý bude zabezpečovať zhodnotenie a recykláciu druhotných surovín a výrobu dvojvrstvého papiera (testlineru). Plánovaná výrobná kapacita papiera je približne 70 000 t/rok, maximálne 200 t/deň. Recyklovať sa má zberový papier a kartóny hlavne z komunálnej a podnikateľskej sféry a s využitím celulóznych vlákien z triedenia vznikajúcich v prevádzke „Výroba buničiny“ spoločnosti BUKOCEL, a.s. Hencovce. Predmetné celulózne vlákna z triedenia, resp. bielená papierenská buničina, budú dopravované potrubím vo forme vodolátky. Vyrábaný dvojvrstvý papier bude pozostávať zo spodnej časti t. j. zo základu vyrobeného z recyklovaného zberového papiera a z vrchnej časti vyrobenej z bielenej papierenskej buničiny o belosti 85 – 86.

- 2) **V časti „II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa mení bod 2.a Skladovanie zberového papiera nasledovným novým znením:**

2.a. Skladovanie zberového papiera

Papier a kartón určený k recyklácii bude buď vo forme balíkov alebo voľne ložený dopravovaný do areálu prevádzkovateľa železničnou dopravou a kamiónmi a následne bude uložený na skladovacej ploche. Sklad je situovaný južne od vstupu výroby v samostatnom objekte. Skladovaný môže byť iba papier a kartón zlisovaný do balíkov. Skladovacia plocha bude zhotovená z betónu, jej povrch bude vyspádovaný do dažďových rigolov a na predmetnej ploche sa budú nachádzať manipulačné uličky. Sklad bude zastrešený, za účelom bezproblémovej manipulácie zberového papiera do výroby. Balíky zberového papiera budú skladované tak, aby boli dodržané požiarne a bezpečnostné predpisy. Skladovacia plocha bude zabezpečená pred úletom zberového papiera, kartónu alebo jeho častí vplyvom vetra. Skladovacia plocha bude prevádzkovateľ udržiavať v čistom stave pravidelným zametáním a v prípade potreby v suchom období zabezpečiť kropenie prípravných a manipulačných plôch za účelom zníženia prašnosti.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Sklad zberového papiera“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Sklad zberového papiera“ v prevádzke „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 31 666 442, doručenej IŽP Košice dňa 02.07.2021.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- stavebné konanie o povolení stavby „Sklad zberového papiera“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- b) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- c) zoznam a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- d) Zmluvu o nájme nehnuteľnosti, spísanú medzi vlastníkom pozemkov a stavieb (BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce) a prevádzkovateľom - stavebníkom (BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce), zo dňa 29.12.2020,
- e) Zmluvu o nájme nehnuteľnosti, spísanú medzi vlastníkom pozemkov a stavieb (BUKÓZA HOLDING, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce) a prevádzkovateľom - stavebníkom (BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce), zo dňa 29.12.2020.

Stavba „Sklad zberového papiera“ je umiestnená na pozemkoch - parcelné číslo:

- a) 543, 577/3 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 708, vo vlastníctve spoločnosti BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce,
- b) 570/1 (bez súp. čísla: Sklad hranolkov) v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 710, vo vlastníctve spoločnosti BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, s ktorou má stavebník uzatvorenú Zmluvu o nájme nehnuteľnosti zo dňa 29.12.2020, s dobou skončenia nájmu do 31.12.2030,
- c) 574/2 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou a 1517 v katastrálnom území Nižný Hrabovec, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 709 a č. 1704, vo vlastníctve spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, s ktorou má stavebník uzatvorenú Zmluvu o nájme nehnuteľnosti zo dňa 29.12.2020, s dobou skončenia nájmu do 31.12.2030.

Obec Kučín vydala listom č. OcÚ 200/2021-02 Mi zo dňa 30.06.2021 stanovisko, že v súlade s § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona sa pre stavbu „Sklad zberového papiera“ územné rozhodnutie nevyžaduje.

Obec Kučín ako miestne príslušný orgán územného plánovania záväzným stanoviskom č. 86/2021-02 zo dňa 20.05.2021 a č. OcÚ 100/2021-05 Mi zo dňa 02.08.2021, podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelilo súhlas k uskutočneniu stavby „Sklad zberového papiera“ pre stavebníka BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, obec Kučín, obec Nižný Hrabovec, obec Hencovce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7840/57/2021-25927/2021/Z3-SP zo dňa 15.07.2021, doručeným v dňoch 16.07.2021 až 29.07.2021. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Sklad zberového papiera“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Kučín, stanovisko č. OcÚ 200/2021-02 Mi zo dňa 30.06.2021,
- Obec Kučín, záväzné stanovisko č. 86/2021-02 zo dňa 20.05.2021 a č. OcÚ 100/2021-05 Mi zo dňa 02.08.2021,
- Obec Nižný Hrabovec, vyjadrenie č. OcÚ/184/2021 zo dňa 15.06.2021 a vyjadrenie č. OcÚ/230/2021 zo dňa 20.07.2021,
- Obec Hencovce, stanovisko zo dňa 19.07.2021 a stanovisko zo dňa 03.08.2021,
- Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, vyjadrenie č. OU-PO-OVBP2-2021/025690-002 zo dňa 28.06.2021,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, vyjadrenie č. OU-VT-OKR-2021/002787-007 zo dňa 19.07.2021,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, stanovisko č. OU-VT-OSZP-2021/007605-002 zo dňa 20.07.2021,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2021/005780-003 zo dňa 18.05.2021,
- Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice odborné stanovisko č. 2522/3/2021 zo dňa 15.06.2021 a vyjadrenie zo dňa 04.08.2021,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, stanovisko č. ORHZ-VT-2021/000331-00 zo dňa 11.06.2021 a stanovisko č. ORHZ-VT-2021/000331-014 zo dňa 21.07.2021,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, stanovisko č. HŽPaPPL/01107/2021/002530 zo dňa 25.06.2021 a vyjadrenie č. HŽPaPPL/01358/2021/002883 zo dňa 21.07.2021,
- spoločnosť BUKOCEL, a.s., stanovisko č. BKC/OŽP/63/2021 zo dňa 20.07.2021 a stanovisko č. BKC/OŽP/68/2021 zo dňa 02.08.2021,
- spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s., stanovisko č. BHG/OŽP/10/2021 zo dňa 20.07.2021 a stanovisko č. BHG/OŽP/12/2021 zo dňa 02.08.2021,
- spoločnosť BUKÓZA INVEST, spol. s r.o., stanovisko č. BIN/OŽP/32/2021 zo dňa 23.07.2021,
- Ing. Marek Sobota, vyjadrenie zo dňa 29.07.2021,

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Sklad zberového papiera“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby 2522/3/2021 zo dňa 15.06.2021 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania požaduje zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných pripomienok:
 - a) projektová dokumentácia neobsahuje údaje o výrobnom, resp. technickom zariadení objektu (dopravníky, technologický uzol rezania), o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy – rozpor s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,
 - b) projektová dokumentácia neobsahuje stavebné výkresy s priestorovým umiestnením strojov a technických zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií – rozpor s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,
 - c) projektová dokumentácia neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam - §4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 - d) vzhľadom na predpokladané dĺžky vodičov svetelných obvodov je potrebné, v realizačnom projekte SO 17 Elektroinštalácia, urobiť výpočet úbytkov napätia a skratových pomerov pre jednotlivé obvody s ohľadom na funkčnosť ochrany pred skratom aj pri skrate medzi pracovnými vodičmi a dovolený úbytok napätia na koncových bodoch podľa STN 33 2000-4-43:2010 a STN 33 20000-5-52:2012,
 - e) v predloženej dokumentácii SO 17 Elektroinštalácia nie je riešené ochranné pospájanie (prípojnice MET a vodiče ochranného pospájania), čo nie je v súlade s čl. 411.3.1.2 STN 33 2000-4-41:2019,
 - f) navrhovaný rozvádzač RS17 je osadený v priestore s nebezpečenstvom požiaru, pričom nie je v napájacom obvode chránený prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom do 300 mA, čo nie je v súlade s čl. 482.1.7 STN 33 2000-4-482:2003,
 - g) v predloženej dokumentácii SO 17 Elektroinštalácia nie je technicky zdokumentované riešenie ochrany elektrických a elektronických systémov pred poškodením

od elektromagnetických impulzov z blesku podľa STN EN 62305-4(34 1390):2013, nie sú stanovené zóny ochrany (LPZ) a veľkosti možných bleskových prúdov s ohľadom na stanovenú úroveň ochrany pred bleskom LPL, s čím súvisí aj správny návrh prepäťových ochrán (trieda, veľkosť impulzného prúdu a časová charakteristika bleskového prúdu), taktiež nie sú stanovené ďalšie opatrenia ako je magnetické tienenie káblových trás a ekvipotenciálne pospájanie, čo nie je v súlade s čl. 7.4 a 8 STN EN 62305-1(34 1390):2012 a čl. 4.2 a 9 STN EN 62305-4(34 1390):2013,

- h) v predloženej projektovej dokumentácii nie je výkres uzemňovacej siete, riešenia uzemňovacích prívodov a ich označenia poradovým číslom, čo nie je v súlade s čl. NA.7.1 STN 33 2000-5-54:2012 a čl. 132.13 STN 33 2000-1:2009,
- i) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A písm. d) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- j) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A písm. d) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- k) pracovné prostriedky, dopravníky a stroje rezania (preseknutia) výmetových roliek papiera), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- l) pred uvedením dopravníkov a stroja rezania (preseknutia) výmetových roliek papiera do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

- 2. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vo svojom stanovisku č. OU-VT-OSZP-2021/007605-002 zo dňa 20.07.2021 požaduje dodržať nasledujúce podmienky:
 - a) s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je stavebník povinný nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,
 - b) využiteľné odpady je stavebník povinný odovzdať na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12,
 - c) nevyužiteľné odpady je stavebník povinný odovzdať na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12,

- d) pôvodca odpadov - investor je povinný viesť evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadov a do 31.01. podá na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním,
- e) o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad,
- f) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je stavebník povinný nakladať v zmysle VZN obce Kučín a VZN obce Nižný Hrabovec,
- g) pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada stavebník orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH) o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a k žiadosti doloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (napr. faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy, ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, prípadne iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- stavebné konanie o povolení stavby „Sklad zberového papiera“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Plynová kotolňa“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

1. BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. Obec Kučín, Kučín 77, 094 21 Kučín
3. Obec Hencovce, ul. Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce
4. Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec
5. BUKÓZA HOLDING, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
6. BUKOCEL a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
7. Ing. Marek Sobota, Svornosti 4, 044 31 Kostol'any nad Hornádom

Na vedomie:

1. Obec Kučín, stavebný úrad, Kučín 77, 094 21 Nižný Hrabovec
2. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
6. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou, Alexandra Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. BUKÓZA HOLDING, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. BUKOCEL a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
3. Ing. Marek Sobota, Svornosti 4, 044 31 Kostol'any nad Hornádom
4. Ing. Dalimír Lipták, Lomnická 9, 040 01 Košice
5. Ing. Jakub Roják, Hlavná 55/19, Ostrovany, 082 22 Šarišské Michaľany
6. Štefan Kočibál, 034 96 Komjatná 351
7. Ing. Vladimír Klešč, PEVLUMA s.r.o., Trieda KVP 4, 040 23 Košice
8. Ing. Milan Gavalec, Aquatech Košice, s.r.o., Dunajská 12, 040 01 Košice
9. Ing. Marek Slosarčík, Mlynská 1456/39, 093 01 Vranov nad Topľou