

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7212/37/2021-32917/2021/Heg/370680105/Z10-SP

Bratislava 06.09.2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 a § 3 ods. (4) zákona o IPKZ, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny zákon“) vydáva

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a ,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3872/895-OIPK/05-Ba/370680105 zo dňa 12.7.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.08.2005 v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výhrevňa juh“

(ďalej len „prevádzka“), Vlčie hrdlo, Bratislava,

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky

Bratislavská teplárenská, a. s.,

Turbínová 3, 829 05 Bratislava

358 235 42

370680105

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 10 povolenia je:

Podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1 zákona o IPKZ - konanie na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona inšpekcia má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona, preto v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva povolenie na stavbu:

„Rekonštrukcia kotla HK4 vo Výhrevni juh“

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Stavebné úpravy

PS 01 Strojno-technologická časť

PS 02 PRS a SKR

na pozemku p. č.:	3980/4, 3979/43
katastrálne územie:	Bratislava – Ružinov
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 1664
stavebník:	Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava
projektant:	Ing. Ladislav Béreš, autorizovaný stavebný inžinier, BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
projektová dokumentácia:	vypracovaná v decembri 2017, zák. č. 1339-790 BP
ukončenie stavby:	24 mesiacov od začatia realizácie stavby

SO 01 Stavebné úpravy

Ide o stavebné úpravy a podperné konštrukcie pre nadzemné vedenie potrubia recispalín DN 500 v objekte kotolne.

PS 01 Strojno-technologická časť

V rámci úprav spaľovacieho systému kotla je uvažované s úpravou jestvujúcich horákov, so zabudovaním recirkulácie spalín do potrubí vzduchu, ako aj so zmenou riadenia regulácie pomeru palivo-vzduch tak, aby mohol kotol pracovať s optimálnym prebytkom vzduchu. V rámci úprav regulácie bude doplnené meranie množstva vzduchu v sacom vzduchovom potrubí pred vzduchovým ventilátorom smerom do horákov. Pre korekciu prebytku vzduchu na dosiahnutie optimálneho pomeru palivo – vzduch budú zabudované nové meranie O₂ v spalínach za kotlami.

Na základe týchto meraní bude regulovane množstvo vzduchu a plynu do horákov. Táto úprava umožní prevádzkovať kotly s optimálnym rozdelením vzduchu do jednotlivých horákov v celom regulačnom rozsahu kotlov.

V rámci zabudovania recirkulácie spalín sa do riadiaceho systému zapojí nové meranie množstva recirkulovaných spalín (venturiho dýza), teplota a tlak, ktoré sa privádzajú do vzduchu pred horákmi.

Z dôvodu požiadaviek zníženia emisií NO_x budú tiež naprogramované nové, prípadne modifikované existujúce ovládacie obvody v RS. V rámci úprav spaľovacieho systému kotlov bude uvažované tiež s úpravou jestvujúcich horákov.

PS 02 PRS a SKR

Predmetom riešenia je vykonanie úprav na strane systému kontroly riadenia (ďalej len SKR) a prevádzkového rozvodu silnoprúdu (ďalej len PRS) pre napájanie a riadenie ventilátora recirkulačných spalín pre zabezpečenie dodržania sprísnených emisných limitov. V rámci projektu je riešené nasledovné:

- Dodávka SKR a PRS
- Úprava v HW a SW súčasného riadiaceho systému kotlov
- Úpravy v elektročasti
- Projektová dokumentácia úprav RS
- Úpravy a doplnenia aplikačného SW RS
- Montážny materiál a práce, el. revízna správa
- Skúšky a uvedenie do prevádzky
- Operátorský manuál, zaškolenie pracovníkov obsluhy a údržby.

Podmienky povolenia:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavby zrealizovať podľa dokumentácií overených v stavebnom konaní, ktoré vypracoval Ing. Ladislav Béreš, autorizovaný stavebný inžinier, BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zák. č. 1339-790 BP.
4. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
6. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
8. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overených v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
9. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení a stavebných strojov, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dbať na to aby nedošlo k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby, alebo jej časti a dodržiavať ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb.
10. Stavebné práce realizovať tak aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu podzemných a povrchových vôd v príľahlej oblasti, aby sa zabezpečila ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, pri podzemnej akumulácii vôd a obnovy ich zásob.
11. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavieb na okolie a na životné prostredie.
14. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.

15. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
17. K žiadosti o užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 - b. označenie a miesto stavby,
 - c. dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
 - d. predpokladaný termín dokončenia stavby,
 - e. termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
 - f. údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania,
 - g. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 - h. ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
 - i. geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
 - j. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy - súhlas na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia.
 - k. správu o oprávnenom diskontinuálnom meraní ktorá preukáže dodržanie určených emisných limitov,
 - l. s odpadmi z obalov nakladať podľa hierarchie odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18. Počas realizácie stavby „**Rekonštrukcia kotla HK4 vo Výhrevni juh**“ budú vznikať odpady uvedené v nasledovnej tabuľke:

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Predpokladané množstvo odpadu /t/
17 01 01	Betón	O	1,4
17 04 05	Železo a oceľ	O	1
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	0,4
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	0,1
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	1,4

19. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch):
 - správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce a dotknutých orgánov štátnej správy:

Technická inšpekcia, a.s. v odbornom stanovisku č. 774/1/2018-00 zo dňa 22.02.2018 k projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia kotla HK4 vo Výhrevni juh“ konštatuje, že predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadavky bezpečnosti technických zariadení a súčasne upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

-Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového - Plynové horáky (4 ks) po rekonštrukcii, je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

-Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom - Plynové horáky (4 ks) a tlakovom - Kotel HK4, vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

-Pracovné prostriedky, stroje - Ventilátor recirkulovaných spalín, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

-Pred uvedením strojových zariadení - Ventilátor recirkulovaných spalín do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

V povolení sa ďalej mení a dopĺňa:

Časť II. Záväzné podmienky, 7. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ sa ruší nasledovný text:

7.1 Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 31. mája v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ),

a nahrádza sa nasledovným znením:

7.1 Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z.z., ktorou sa

vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje v termíne podľa platnej legislatívy do národného registra znečisťovania (SHMÚ),

Ostatné podmienky povolenia pre prevádzku „**Výhrevňa juh**“, prevádzkovateľ **Bratislavská teplárenská, a. s.**, Turbínová 3, 829 05, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1, a § 3 ods. (4) zákona o IPKZ príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti **Bratislavská teplárenská a.s.**, Turbínová 3, 829 05 Bratislava, IČO 35823542, na základe žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zn. 01042/2021/1600-1 zo dňa 24.5.2021 doručenej dňa 26.5.2021 pre prevádzku „**Výhrevňa juh**“.

Žiadosť nespĺňala náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, nakoľko neobsahovala zákonný podklad z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Prevádzkovateľ bol vyzvaný listom zn. 7212/37/2021-20454/2021/Heg zo dňa 10.6.2021 na odstránenie nedostatkov žiadosti. Rozhodnutím č. 7212/37/2021-20455/2021 zo dňa 10.6.2021 inšpekcia prerušila konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ doplnil žiadosť dňa 26.7.2021.

Okresný úrad Bratislava v liste č. OU-BA-OSZP3-2021/094328-002 zo dňa 15.7.2021 ako odbornej pomoci podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) konštatuje, že realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k rozšíreniu činnosti prevádzky ani kapacity prevádzky. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom areáli v rámci existujúceho kotla, a nie je potrebné pred podaním návrhu na začatie povoľovacieho konania vykonať konanie podľa zákona o posudzovaní.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. l) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 7212/37/2021-19871/2021/Heg/Z10-SP zo dňa 28.7.2021 začatie konania. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (9) a § 11 ods. (10) zákona IPKZ upustila od:

- niektorých náležitostí žiadosti a príloh žiadosti,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány vyjadrili nasledovne:

-Po preskúmaní predložených podkladov Okresný úrad Bratislava ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 31 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov v stanovisku č. OU-BA-OSZP3-2021/104883-002 zo dňa 2.8.2021 oznamuje, že nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia č. 10, t.j. rekonštrukcie kotla HK4 vo Výhrevni juh prevádzkovateľa Bratislavská teplárenská, a.s.

-Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta v stanovisku č. MAGS OZP 58234/2020-422906 zo dňa 20.8.2021 uvádza nasledovné: *Pri zmene č. 10 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výhrevňa juh“, prevádzkovateľa Bratislavská teplárenská, a.s. žiadame dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľstva tak, aby nedošlo vykonávanou činnosťou k ohrozeniu zdravia obyvateľstva a k ohrozeniu, resp. zhoršeniu stavu jednotlivých zložiek životného prostredia, prevádzka je lokalizovaná na území CHVO Žitný ostrov a zároveň v bezprostrednej blízkosti CHKO Dunajské luhy a prírodnej rezervácie Kopáčsky ostrov. V nadväznosti na uvedené vykonať potrebné, technicky dostupné opatrenia na obmedzenie fugitívnych emisií zo stávajúcich potrubí.*

Pri zmene č. 10 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výhrevňa juh“ žiadame práce na rekonštrukcii plánovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu podzemných a povrchových vôd, aby bola zabezpečená ich účinná ochrana, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu a prirodzenej akumulácie a obnovy v zmysle zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem.

V určenej lehote 30 dní neboli doručené žiadne námietky, preto inšpekcia v súlade s § 15 zákona o IPKZ nenariadila ústne pojednávanie.

Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii stavby:

Mestská časť Bratislava – Ružinov v záväznom stanovisku č. SÚ/CS15604/2018/2/ MER zo dňa 21.8.2018 konštatuje, že na predmetná stavba sa nevyžaduje územné rozhodnutie.

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa stanoviska č. HZUBA3-2018/000409-002 zo dňa 8.3.2018 súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou „Rekonštrukcia kotla HK4 vo Výhrevni juh“ bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava podľa odborného stanoviska č. 774/1/2018-00 zo dňa 22.2.2018 k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia kotla HK4 vo Výhrevni juh“ - pripomienky zapracované do výrokovvej časti rozhodnutia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ, na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 9 zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. (1) a (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Bratislavská Teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
3. Ing. Ladislav Béreš – autorizovaný stavebný inžinier, Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti) :

1. Okresný úrad v Bratislave, Odbor Životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
3. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
4. Mestská časť Bratislava – Ružinov, stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava
5. Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava