


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6282-23289/2009/Mer/571020106/Z6

Košice 13.07.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím pod č. 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.05.2007 zmenené rozhodnutiami IŽP Košice č. 1719-8188/2008/Kov/571020106/Z1 zo dňa 10.03.2008, č. 4970-24374/2008/Kov/571020106/Z2 zo dňa 17.07.2008, č. 485-2168/2009/Kov/571020106/Z3 zo dňa 22.01.2009, č. 429-3771/2009/Kov/571020106/Z4 zo dňa 02.02.2009 a č. 425-9271/2009/Kov/571020106/Z5 zo dňa 23.03.2009 pre **prevádzku:**

Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Slovenské elektrárne, a.s.**

sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 829 052**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- súhlas na uskutočnenie a zmenu stavby alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.05.2007 zmenené rozhodnutiami IŽP Košice č. 1719-8188/2008/Kov/571020106/Z1 zo dňa 10.03.2008, č. 4970-24374/2008/Kov/571020106/Z2 zo dňa 17.07.2008, č. 485-2168/2009/Kov/571020106/Z3 zo dňa 22.01.2009, č. 429-3771/2009/Kov/571020106/Z4 zo dňa 02.02.2009 a č. 425-9271/2009/Kov/571020106/Z5 zo dňa 23.03.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku Slovenské elektrárne, a. s., Elektrárne Vojany, závod sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“,

ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 821 v stavebnom objekte „mazutová kotolňa“ súpisné č. 231, parc. č. 833/40 v stavebnom objekte „budova odsírenia stavby“ súpisné č. 333 a parc. č. 833/23 v katastrálnom území Vojany, ku ktorým majú Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisov z listu vlastníctva č. 106 zo dňa 04.05.2009 a zo dňa 13.05.2009 vydaných Správou katastra Michalovce

stavebníkovi:

obchodné meno: **Slovenské elektrárne, a.s.**
sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**
IČO: **35 829 052**

Stavba „**EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19**“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 01 - Kotolňa

SO 02 - Komín

SO 03 - Plynová prípojka

SO 04 - Vonkajšie oznamovacie rozvody

Prevádzkový súbor:

PS 01 - Kotolňa

Obec Vojany vydala pod č. 2009/266/33 zo dňa 30.04.2009 záväzné stanovisko, v ktorom uviedla, že na stavbu „**EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19**“ v súlade s ust. § 39a ods. 3 stavebného zákona sa územné rozhodnutie nevyžaduje a v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Účelom realizácie predmetnej stavby je zabezpečenie dodávky pary pre vykurovanie objektov EVO v zimnom období a pre prevádzku technologických zariadení počas celého roka prevádzkou dvoch parných kotlov o nominálnom výkone $2 \times 20 \text{ t.hod}^{-1}$ pary o teplote cca 300°C .

Podmienky pre uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ALNICO, s.r.o., Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce, autorizovanými stavebnými inžiniermi, Ing. Štefanom Točkom, č. osvedčenia 4086*Z*5-1,2,4,5, Ing. Jurajom Havrilom, č. osvedčenia 4075*Z*1, Ing. Jozefom Gonosom, č. osvedčenia 0130*Z*A1, Ing. Petrom Hilčanským, č. osvedčenia 2655*A*3-2, Ing. Michalom Alexom, č. osvedčenia 3250*A*5-3, Ing. Jánom Štefančíkom, č. osvedčenia 2780*Z*5-1,6 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Valérom Cibere, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Vojany. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Stavba bude napojená na elektrickú energiu z novonavrhovaného rozvádzača HR umiestneného v miestnosti kotolne z jestvujúceho rozvodu elektrickej energie, na jestvujúci strednotlakový nadzemný rozvod plynu DN 500 vedený po potrubnom moste v areáli prevádzky, jestvujúcu kanalizačnú sieť prevádzky a jestvujúci rozvod vody v objekte kotolne.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov,

ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým preukáže, že zhotoviteľ má zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - označenie dodávateľa stavby,
 - názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný v prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna postupovať v súlade s NV SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v káblových priestoroch.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) s dôrazom na splnenie nasledovných podmienok:
 - a) so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných a demolačných prác je nutné nakladať podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve (t. j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 18 a § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch viesť o vzniknutých odpadoch evidenciu, podávať hlásenia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších noviel),
 - b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch s tým, že je potrebné zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie, resp. v druhom poradí zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej organizácie na oprávnenom zariadení; zabezpečenie odberu stavebných odpadov a odpadov z demolácií u konkrétnych organizácií oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch na základe zmluvy, resp. objednávky musí byť zabezpečené pred začatím stavebných prác,
 - c) pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavby a počas jej prevádzky je nutné dodržiavať ustanovenia § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi; v prípade vzniku nových nebezpečných odpadov, resp. potreby zmeny ich množstiev, je prevádzkovateľ - stavebník povinný požiadať príslušný orgán o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
15. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Počas búracích, demolačných a stavebných prác a počas prevádzky zariadenia je povinný realizovať také bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd škodlivými látkami, alebo k zhoršeniu ich akosti.

17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby, overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy, či zdravie osôb.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
20. Stavebník je povinný v zmysle inšpekčnej správy TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice č. 0396/40/BT/IS/DOK zo dňa 12.05.2009 zabezpečiť vykonanie nasledovných opatrení:
 - a) pred uvedením stavby do užívania v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení požiadať o posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného plynového zariadenia oprávnenou právnickou osobou,
 - b) pred uvedením vyhradených plynových zariadení do prevádzky vykonať úradnú skúšku podľa § 11 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení oprávnenou právnickou osobou,
 - c) v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení požiadať o posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného elektrického zariadenia oprávnenou právnickou osobou,
 - d) pred uvedením vyhradených elektrických plynových zariadení do prevádzky vykonať úradnú skúšku podľa § 11 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení oprávnenou právnickou osobou,
 - e) v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení požiadať o posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného tlakového zariadenia oprávnenou právnickou osobou,
 - f) pred uvedením vyhradených tlakových zariadení do prevádzky vykonať úradnú skúšku podľa § 11 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a požiadať o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - g) pred uvedením pracovných prostriedkov - technických zariadení navrhovaných v projektovej dokumentácii do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. vykonať oprávnenou osobou kontrolu po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím z dôvodu zabezpečenia ich správnej inštalácie a správneho fungovania,
 - h) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.
21. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach č. ORHZ-367-1/2009 zo dňa 22.05.2009 k projektovej dokumentácii stavby najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania predložiť doklady

o overení požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

22. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať nasledovné podmienky uvedené v záväznom stanovisku Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia ŠSÚ, pracovisko Košice č. 754/2009/S4-V-Go zo dňa 01.06.2009:
 - a) stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby overenej ÚRŽD, pracovisko Košice, prípadné zmeny stavby oproti overenej PD nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu ÚRŽD, pracovisko Košice,
 - b) pred začatím stavebných prác úpravy koľajiska vlečky je stavebník povinný zabezpečiť, aby zhotoviteľ stavby oznámil túto skutočnosť vlečkárovi, ako aj dohodnúť s ním dobu potrebnú na odstavenie časti železničnej vlečky z prevádzky,
 - c) stavebné práce v obvode železničnej vlečky musia byť vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom vlečky a v súlade s ustanoveniami Pravidiel technickej prevádzky vlečiek (PTPV).
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2009.
24. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
25. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona požiadať IŽP Košice o povolenie dočasného užívania stavby **„EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“** na skúšobnú prevádzku.
26. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
27. V žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku je stavebník povinný uviesť súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby **„EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“** oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.
28. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavebník predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikáť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a kontrol záverečného posúdenia,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými

- výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR č. 264/1999 Z. z., nariadenia vlády SR č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenie o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,
 - i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. „Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby“,
 - j) doklady o spôsobe naloženia s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach a doklady preukazujúce splnenie podmienky uvedenej v bode 12. časť I. tohto rozhodnutia.

29. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

- a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,
- c) stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.

30. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „**EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19**“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) časť I. Údaje o prevádzke bod „B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

- a) v texte prevádzkového súboru **PS Spaľovanie palív v kotloch** na strane č. 5 integrovaného povolenia sa za prvú vetu **dopĺňa** nová veta s nasledovným znením:

Na výrobu strednotlakovej pary slúžia dva identické kotly spaľujúce ZPN, umiestnené v stavebne uzavretom objekte POMOCNÁ KOTOLŇA.

- b) v prevádzkovom súbore **PS Spaľovanie palív v kotloch** za stať **EVO II** na strane č. 9 integrovaného povolenia sa **dopĺňa** nová stať nasledovne:

Objekt Pomocná kotolňa

V Pomocnej kotolni sú inštalované dva identické trojt'ahové, dvojplamencové žiarotrubné parné kotly K1 a K2 typu LOOS UNIVERSAL ZFR-X-IE s menovitým tepelným príkonom jedného kotla 17,4 MW určené na spaľovanie ZPN. Parný výkon jedného kotla je 20 t.h⁻¹ prihriatej pary o teplote cca 300 °C a maximálnom pretlaku 3 MPa. ZPN redukovaný na tlak 0,3 MPa je privádzaný novovybudovanou potrubnou trasou napojenou na trasu prívodu ZPN pre bloky č. 5 a č.6.

Napájacia demineralizovaná voda pre kotly je dodávaná potrubím napojeným na prívod demineralizovanej vody pre blok č. 6. Spaliny z kotlov sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia spoločným komínom o výške 15 m.

2) časť II. Podmienky povolenia bod „B. Emisné limity“ na strane 27 integrovaného povolenia za tabuľku č. 4 Emisné limity pre znečisťujúce látky **sa dopĺňa** nová tabuľka č. 4a pre zdroje emisií, kotly K1 a K2 nasledovne:

Tabuľka č. 4a Emisné limity pre znečisťujúce látky

Zdroj emisií Príkon Palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Kotly K1 a K2 2 x 17,4 MW ZPN	Komín o výške 15 m	NO _x	200	2)
		CO	100	2)

2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

3) časť II. Podmienky povolenia bod „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ na strane 35 integrovaného povolenia za poslednú tabuľku **sa dopĺňa** nová tabuľka pre zdroje emisií, kotly K1 a K2 nasledovne:

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Plynové kotly K1 a K2 v Pomocnej kotolni		
Miesto merania: Komíny na odvod spalín z kotlov K1 a K2				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	7)	8)	5)
CO	Hmotnostná Koncentrácia, HT	7)	8)	6)

5) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 10849, analyzátor XENTRA 4900

6) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 12039, analyzátor XENTRA 4900

7) Diskontinuálne meranie 1 x za 3 roky

8) Podmienky diskontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie diskontinuálneho oprávneného merania na preukázanie dodržiavania emisného limitu pre znečisťujúce látky CO a NO_x na zdrojoch znečisťovania ovzdušia kotly K1 a K2, umiestnených v Pomocnej kotolni. V prípade prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a po vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na uvedenie zdrojov znečisťovania ovzdušia kotly K1 a K2 do trvalej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby a pred dokončením skúšobnej prevádzky (najmenej 4 mesiace).
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať a predložiť na schválenie Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej tiež „súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia, kotly K1 a K2.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný mať v súbore TPP a TOO predkladanom na schválenie vymedzené možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária u tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bude udelenie súhlasu na vydanie súboru TPP a TOO, predložiť IŽP Košice najneskôr s predložením žiadosti o uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto povolenia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, okrem zmien v bodoch 1), 2) a 3) časť II. tohto rozhodnutia, ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 2) a 3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa

§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.05.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 1719-8188/2008/Kov/571020106/Z1 zo dňa 10.03.2008, č. 4970-24374/2008/Kov/571020106/Z2 zo dňa 17.07.2008, č. 485-2168/2009/Kov/571020106/Z3 zo dňa 22.01.2009, č. 429-3771/2009/Kov/571020106/Z4 zo dňa 02.02.2009 a č. 425-9271/2009/Kov/571020106/Z5 zo dňa 23.03.2009 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorej súčasťou je aj konanie na uskutočnenie stavby **„EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“** na základe žiadosti spoločnosti ALNICO, s.r.o., Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce, zastupujúcej prevádzkovateľa - stavebníka **Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**, ktorou požiadala IŽP Košice dňa 30.04.2009 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby **„EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“**.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na uskutočnenie a zmenu stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Podaním žiadosti dňa 30.04.2009 bolo začaté konanie o zmenu integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby **„EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“** predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 € podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpisy z listu vlastníctva č. 106 zo dňa 04.05.2009 a zo dňa 13.05.2009 vydané Správou katastra Michalovce,
- c) kópie katastrálnych máp zo dňa 02.02.2009,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba **„EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“** bude realizovaná na pozemkoch parc. č. 821 v stavebnom objekte „mazutová kotolňa - súpisné

č. 231“, parc. č. 833/40 v stavebnom objekte „budova odsírenia stavby - súpisné č. 333“ a parc. č. 833/23 v katastrálnom území Vojany, ku ktorým majú Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisov z listov vlastníctva č. 106 zo dňa 04.05.2009 a zo dňa 13.05.2009 vydaných Správou katastra Michalovce.

Obec Vojany vydala pod č. 2009/266/33 zo dňa 30.04.2009 záväzné stanovisko, v ktorom uviedla, že na stavbu **„EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“** v súlade s ust. § 39a ods. 3 stavebného zákona sa územné rozhodnutie nevyžaduje a zároveň udelila súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona na vydanie stavebného povolenia.

IŽP Košice podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil úplnosť predmetnej žiadosti a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec (Obec Vojany), ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 25.05.2009. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní (zverejnené Obcou Vojany v dobe od 27.05.2009 do 11.06.2009), zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 27.05.2009 do 30.06.2009 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Súčasne IŽP Košice v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 25.05.2009 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je aj stavebné konanie o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie navrhovanej stavby ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 03.07.2009 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby **„EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“**.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii doložené a zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2009/00659 zo dňa 05.06.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOO, vyjadrenie č. 2009/00694 zo dňa 05.06.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOH, vyjadrenie č. 2009/00679 zo dňa 24.06.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠVS, vyjadrenie č. 2009/00691 zo dňa 10.06.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠS na úseku prevencie pred závažnými priemyselnými haváriami, vyjadrenie č. 2009/00576 zo dňa 05.05.2009 k projektovej dokumentácii stavby,
- Obvodný úrad v Michalovciach, odbor CO a KR, záväzné stanovisko č. AM/2009/02674 zo dňa 21.05.2009 k projektovej dokumentácii stavby,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, záväzné stanovisko č. 2009/00814 zo dňa 09.06.2009,
- TUV SÚD Slovakia s. r. o., Pobočka Košice, inšpekčná správa č. 0396/40/BT/IS/DOK zo dňa 12.05.2009 k projektovej dokumentácii stavby,
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, záväzné stanovisko č. 754/2009/S4-V-Go zo dňa 01.06.2009,
- Obec Vojany, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 2009/266/33 zo dňa 30.04.2009,
- Obec Vojany, záväzné stanovisko č. 2009/265/32 zo dňa 30.04.2009 k PD a realizácii stavby,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko č. ORHZ-367-1/2009 zo dňa 22.05.2009 k projektovej dokumentácii stavby.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie stavby „**EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19**“ pripomienky a námety:

- 1) **Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠVS** vo svojom vyjadrení č. 2009/00691 zo dňa 10.06.2009 uviedol nasledovné požiadavky:
 - a) počas búracích, demolačných a stavebných prác vykonať maximálne bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd škodlivými látkami,
 - b) počas prevádzky vykonávať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu akosti povrchových a podzemných vôd,
 - c) dodržiavať platnú legislatívu v oblasti štátnej vodnej správy.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 16 časť I. tohto rozhodnutia.

- 2) **OÚŽP Michalovce, orgán ŠSOH** vo svojom vyjadrení č. 2009/00679 zo dňa 24.06.2009 uviedol nasledovné pripomienky a požiadavky:

- a) so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných a demolačných prác je nutné nakladať podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve (t. j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 18 a § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, viesť o vzniknutých

- odpadoch evidenciu, podávať hlásenia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších noviel),
- b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolií dodržiavať ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel s tým, že je potrebné zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie, resp. v druhom poradí zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej organizácie na oprávnenom zariadení. Zabezpečenie odberu stavebných odpadov a odpadov z demolií u konkrétnych organizácii oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel na základe zmluvy, objednávky a pod. musí byť zabezpečené pred začatím stavebných prác,
 - c) pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o spôsobe nakladania so všetkými druhmi odpadov vzniknutými počas realizácie stavby,
 - d) pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavby a počas jej prevádzky je nutné dodržiavať ustanovenia § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel a nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s NO. V prípade vzniku nových nebezpečných odpadov, resp. potreby zmeny ich množstiev, je prevádzkovateľ - stavebník povinný požiadať príslušný orgán o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky dotknutého orgánu a zapracoval ich do bodov č. 12 a č. 28 j) časť I. tohto rozhodnutia.

3) TŮV SŮD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, vo svojej inšpekčnej správe č. 0396/40/BT/IS/DOK zo dňa 12.05.2009 požaduje, aby stavebník:

- a) pred uvedením stavby do užívania v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení požiadal o posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného plynového zariadenia oprávnenou právnickou osobou,
- b) pred uvedením vyhradených plynových zariadení do prevádzky vykonal úradnú skúšku podľa § 11 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení oprávnenou právnickou osobou,
- c) v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení požiadal o posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného elektrického zariadenia oprávnenou právnickou osobou,
- d) pred uvedením vyhradených elektrických plynových zariadení do prevádzky vykonal úradnú skúšku podľa § 11 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení oprávnenou právnickou osobou,
- e) v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení požiadal o posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného tlakového zariadenia oprávnenou právnickou osobou,
- f) pred uvedením vyhradených tlakových zariadení do prevádzky vykonal úradnú skúšku podľa § 11 vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. a požiadať o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
- g) pred uvedením pracovných prostriedkov - technických zariadení navrhovaných v projektovej dokumentácii do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. vykonal oprávnenou osobou

kontrolu po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím z dôvodu zabezpečenia ich správnej inštalácie a správneho fungovania,

- h) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania požiadal oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 20 časť I. tohto rozhodnutia.

4) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach vo svojom stanovisku č. ORHZ-367-1/2009 zo dňa 22.05.2009 k projektovej dokumentácii stavby uviedlo, že najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania je stavebník povinný predložiť doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodov č. 21 a 25 časť I. tohto rozhodnutia.

5) Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia ŠSÚ, pracovisko Košice vo svojom záväznom stanovisku č. 754/2009/S4-V-Go zo dňa 01.06.2009 uviedol nasledovné požiadavky, ktoré je povinný stavebník rešpektovať pri realizácii stavby:

- a) stavba bude uskutočnená podľa ním overenej projektovej dokumentácie stavby, prípadné zmeny stavby oproti overenej PD nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu ÚRŽD,
- b) pred začatím stavebných prác, úpravy koľajiska vlečky, je zhotoviteľ stavby povinný oznámiť túto skutočnosť vlečkárovi, ako aj dohodnúť s ním dobu potrebnú na odstavenie časti železničnej vlečky z prevádzky,
- c) stavebné práce v obvode železničnej vlečky musia byť vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom vlečky ako aj podľa ustanovení Pravidiel technickej prevádzky vlečiek (PTPV).

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 22 časť I. tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní spoločnosť ALNICO, s.r.o., Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce, zastupujúca prevádzkovateľa - stavebníka v integrovanom povoľovaní uviedla, že došlo k zmene adresy prevádzkovateľa, preto IŽP Košice vydal zmenu integrovaného pre prevádzkovateľa – stavebníka, Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie „**EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19**“ žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd**
 - o udelenie súhlasu na uskutočnenie a zmenu stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
- c) v oblasti odpadov**
 - o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí**
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany prírody**
 - o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „EVO VOJANY - POMOCNÁ KOTOLŇA, č. stavby EVO 080 19“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia podstatne neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. ALNICO, s.r.o., Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce
2. PLYNMONT - KOMP, s.r.o., Mierová 142, 072 22 Strážske
3. Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
4. Obec Vojany, zastúpená starostom, Vojany 72, 076 02 Vojany
5. Ing. Štefan Točko, Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce

Na vedomie:

1. Obec Vojany, stavebný úrad, Vojany 72, 076 02 Vojany
2. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOH, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
3. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOO, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOPaK, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠVS, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce
7. TUV SÚD Slovakia, s. r. o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
9. Obvodný úrad v Michalovciach, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
10. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Juraj Havrila, ALNICO, s.r.o., Námestie slobody č.13, 071 01 Michalovce
2. Ing. Peter Hilčanský, Konečná č.3559/5, 071 01 Michalovce
3. Ing. Michal Alexa, ALNICO, s.r.o., Námestie slobody č.13, 071 01 Michalovce
4. Ing. Ján Štefančík, STP, a.s., Okružná č.46, 071 01 Michalovce
5. Ing. Jozef Gonos, Jegon, s.r.o., Š. Kukuru č.12, 071 01 Michalovce
6. Ing. Štefan Točko, Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce