


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8783-40146/2021/Čás/370710105/SkP-Z26_1

v Nitre dňa 22. 10. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052**, na uvedenie časti stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní časti stavby na skúšobnú prevádzku:

„P2 – Medzisklad kyselín“
(ďalej len „stavba“)

*v rozsahu
stavebného objektu:*

- P2 – Medzisklad kyselín*
- E1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie*
- E1.2 - Statika*
- E1.3 - Protipožiarne zabezpečenie stavby*

prevádzkového súboru (technologickej časti):

G1.1 - Technologické zariadenie a potrubné rozvody

G1.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

katastrálne územie: **Hlohovec**

na pozemkoch par. č.: **2389/1, 2389/57** – reg. „C“ podľa LV č. 6827

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**

charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Výroba a súvisiace činnosti**”.

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 34214/2018/2949 zo dňa 20. 07. 2018 k uskutočneniu stavby. Zároveň Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č. 34212/2018/2949 zo dňa 20. 07. 2018, že na stavbu „**P2 – Medzisklad kyselín**“ sa podľa stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000908-002 zo dňa 06. 07. 2018 stanovisko, v ktorom konštatuje, že uvedená činnosť nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní, pretože nespĺňa kritériá prahovej hodnoty podľa zákona o posudzovaní.

Na uskutočnenie stavby bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 499-869/2019/Čás/370710105/Z26-SP zo dňa 11. 01. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 01. 2019. Na zmenu stavby pred jej dokončením bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 418-4853/2021/Čás/370710105/Z33-SP zo dňa 22. 02. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 03. 2021.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 30. 04. 2022** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Bekaert Hlohovec, a. s.**, Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052 podal dňa 18. 08. 2021 zo dňa 13. 08. 2021 návrh na uvedenie stavby: „**P2 – Medzisklad kyselín**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8783-33113/2021/Čás/370710105/SkP-Z26 zo dňa 07. 09. 2021 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 20. 09. 2021 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpektorátu práce Trnava. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania pod č. 8783-34308/2021/Čás/370710105/SkP-Z26 zo dňa 20. 09. 2021 (ďalej len „protokol“).

Počas miestneho zisťovania boli zistené aj nasledovné odchýlky oproti overenej projektovej dokumentácii stavby:

- *Prečerpávanie dažďových vôd do chemickej kanalizácie je realizované potrubným rozvodom v mieste napojenia v budove Moriarne.*
- *Objem nádrží: Celkový objem/ využiteľný objem:*
 - T11 – 26,4/25 m³*
 - T12A – 26,4/25 m³*
 - T12B – 26,4/25 m³*
 - T13 – 26,4/25 m³*

Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii, ktoré nemenili technické riešenie a ani majetkovoprávne vzťahy, boli zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky a ani námietky.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie uvedenej časti stavby na skúšobnú prevádzku bude možné vydať po predložení:

- *projektu skutočného vyhotovenia potvrdeného zhotoviteľmi prác*
- *dokladu o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru technologickej časti (KTP Group s.r.o.)*
- *predloženia stavebného, resp. montážneho denníka (KTP Group s.r.o.)*
- *vyjadrenia Okresného úradu Hlohovec, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi v kolaudačnom konaní*
- *správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – rozvádzača P2-DT2, vyhlásenia o zhode rozvádzača P2-DT2 a kusovej skúške*
- *protokolu o vykonaní tlakovej skúšky rozvodu stlačeného vzduchu*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Trnave*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 27. 09. 2021 Inšpektorát práce Trnava predložil Inšpekcii záväzné stanovisko č. ITA-64-46-2.2/ZS-C22,C23-21, IPTT/IPTT-ODD BOZP/KON/2021/1926 zo dňa 20. 09. 2021, v ktorom uviedol, že nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia a súhlasí s jeho vydaním bez pripomienok.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal vyjadrenie listom č. OU-HC-OSZP-2021/001117-002 zo dňa 29. 09. 2021, v ktorom sa uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vydal dňa 01. 10. 2021 záväzné stanovisko č. RÚVZ/2021/03497/Mab-PPL, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok.

Dňa 18. 10. 2021 stavebník svoje podanie doplnil o ďalšie podklady vyžadované na ústnom pojednávaní.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
 - štátna vodná správa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
5. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava 9

Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):

7. Ing. Pavel Líška, SPOL-LIPA, s.r.o., Námestie Sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
8. Ing. Tibor Psalman, Stromová 8, 921 01 Piešťany
9. Peter Bokor, Michalská 5, 920 01 Hlohovec
10. Ing. Viktor Kováčik, SPOL-LIPA, s.r.o., Námestie sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
11. Ing. Stanislav Dubrovay, Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec