


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Č.j.: 9713/37/2021-44877/2021/373250107/Z6

Bratislava 03.12.2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti a konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č. 6 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.01.2008 v znení zmien a doplnení vydaných rozhodnutiami č. 5799-24432/37/2014/Vlt/36232157/Z1 zo dňa 25.08.2014, č. 7865-37442/37/2015/Vlt/373250107/Z2 zo dňa 14.01.2016, č. 5326-31717/37/2017/Vlt/373250107/Z3 zo dňa 04.10.2017, č. 4873-32029/37/2018/Vlt/373250107/Z4 zo dňa 25.09.2018, č. 7297-34337/37/2018/Vlt/373250107/Z5 zo dňa 09.10.2018, č. 5317/37/2019/Vlt-26276/2019/373250107/Z7 zo dňa 16.07.2019, č. 10333/37/2019-2990/2020/373250107/Z8 zo dňa 07.02.2020 a č. 8805/37/2021-36639/2021/373250107/Z9 zo dňa 05.10.2021

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno: **ISTERMEAT a.s.** (ďalej len prevádzkovateľ)
sídlo: **Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda**
IČO: **36 232 157**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom **6.4.a Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky väčšou ako 50 t za deň**, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **Bitúnok hovädzieho dobytku a ošípaných**
adresa prevádzky: **Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda**
variabilný symbol: **373250107**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

- *ods. (3):*
- *písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:*
bod 1.1. zákona o IPKZ – povolenie na odber podzemných vôd.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.01.2008 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 9 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

- *ods. (3):*
- *písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:*
bod 1.4. - povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie.

vkladá text v znení

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

- *ods. (3):*
- *písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:*
bod 1.1. zákona o IPKZ – povolenie na odber podzemných vôd.

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

- *ods. (3):*
- *písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:*
bod 1.1. zákona o IPKZ – povolenie na odber podzemných vôd.

vkladá text v znení

B.1.
Inšpekcia povoľuje

odber podzemnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely podľa §3 ods. 3. bod 1.1. zákona o IPKZ z vítanej studne HGT-1 za dodržania podmienok určených v časti II.A.4. integrovaného povolenia.

3. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania sa text v bode 2.1. v znení:

Prevádzka je prevádzkovaná v jednozmennom režime, 5 pracovných dní v týždni, s odstavkou podľa plánu opráv.

nahrádza textom v znení

Prevádzka bude prevádzkovaná v jednozmennom režime, 5 dní v týždni s odstavkou podľa plánu opráv, okrem prevádzky Baliarne, ktorá je prevádzkovaná 24 hod. 6 dní v týždni.

4. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa text v bode 3.1. v znení:

V prevádzke sa povoľuje používať:

vstupné suroviny:

- hovädzí dobytok a ošípané
- pitná voda

pomocné suroviny:

- pomocné látky (dezinfekčné a čistiace prostriedky)
- motorové, prevodové, hydraulické a kompresorové oleje
- obalový materiál

energie a médiá:

- zemný plyn
- elektrická energia
- motorová nafta
- čpavok
- CO₂
- N₂
- propán skvapalnený
- technické a potravinárske plyny

nahrádza textom v znení

V prevádzke sa povoľuje používať:

vstupné suroviny:

- hovädzí dobytok a ošípané
- pitná voda
- dochucovadlá – napr. soľ, koreniny

pomocné suroviny:

- pomocné látky (dezinfekčné a čistiace prostriedky)
- motorové, prevodové, hydraulické a kompresorové oleje
- potravinárske a technické (dielenské) mazadlá
- obalový materiál
- látky/prostriedky na úpravu vôd (pitnej, kotlovej, ČOV)

energie a média:

- zemný plyn
- elektrická energia
- motorová nafta
- čpavok, glykol, freón R404A (kondenzačná jednotka) a R449A (Baliareň mäsa)
- potravinárske plyny (CO₂, N₂, O₂)
- propán skvapalnený
- technické a potravinárske plyny
- drevená štiepka používaná na údenie.

5. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody sa text v bode 4.1. v znení:

Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely sa povoľuje z vlastnej vrtanej studne HGT - 1, ktorá sa nachádza v areáli prevádzky cca 20 m od kanalizačnej prípojky, 30 m od miestnej komunikácie a 110 m od ČOV prevádzky. Studňa je hlboká 50 m s výdatnosťou 13,0 l.s⁻¹. Čerpaním zo studne sa povoľuje maximálny odber 12 l.s⁻¹, t.j. 378 430 m³.rok⁻¹.

nahrádza textom v znení

Inšpekcia povoľuje odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely z vrtanej studne HGT-1, ktorá sa nachádza v areáli prevádzky vo vlastníctve prevádzkovateľa. **Vrtaná studňa HGT-1 je situovaná v uzamknutej betónovej šachte, ktorá sa nachádza v oplotenom priestore s rozmermi 20 x 20 m, ktoré tvorí PHO I. stupňa.** Studňa je hlboká 50 m s výdatnosťou 13,0 l/s. Čerpaním zo studne sa povoľuje maximálny odber 12 l/s, t.j. 378 430 m³/rok.

Povolenie na odber podzemných vôd inšpekcia vydáva za dodržania nasledovných podmienok:

1. *Názov miesta odberu:* studňa HGT-1.
2. *Miesto odberu (JTSK):* Y: 536628,77 X: 1302561,92, nadmorská výška 114,28 m n.m.
3. *Začiatok využívania zdroja:* 2002
4. *Technický popis miesta odberu:* hĺbka vrtu 50 m, priemer zatrubovania 225 mm s drážkovanou perforáciou v intervale 28-43 m p.t..
5. *Účel odberu:* výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely.
6. *Výdatnosť zdroja:* 13 l.s⁻¹
7. *Minimálna hladina podzemnej vody:* 111,38 m n.m.
8. *Max. množstvo odberu:* 12 l.s⁻¹, 378 430 m³/rok

9. *Ochranné pásmo vodného zdroja:* určuje sa PHO I. stupňa s rozmermi 20 x 20 m.
10. *Platnosť povolenia na odber podzemných vôd:* do **15.12.2031**.

6. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody sa text v bodoch 4.2. až 4.8. nahrádza textom v znení:

- 4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **meranie celkového odoberaného množstva podzemnej vody** ($\text{m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$) z vrtu HGT-1 pre tento účel určeným meradlom, ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 4.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť **týždenne záznamy** o odbere podzemnej vody z vrtu HGT-1 v elektronickej alebo písomnej podobe.
- 4.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **meranie hladiny podzemnej vody** (napr. plavákový, kontinuálny hladinomer) a namerané údaje **zaznamenávať týždenne** v elektronickej alebo písomnej podobe.
- 4.5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **analýzu kvality pitnej vody** v intervale **10 x ročne** v rozsahu minimálnej analýzy - ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 2 prílohy č. 2 Vyhlášky č. 247/2017 Z.z., okrem ukazovateľov č. 12., 14. a 18.

Vykonávať **2 x ročne** úplný fyzikálno-chemický a hygienický rozbor pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.

V zmysle vyhlášky č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch v znení neskorších predpisov, vykonávať minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality surovej vody.

- 4.6. Minimálnu a úplnú analýzu a odber vzoriek vykonať akreditovaným laboratóriom.
- 4.7. V oplotenom priestore s rozmermi 20 x 20 m, ktoré tvorí PHO I. stupňa je možné vykonávať len činnosti priamo súvisiace s prevádzkou zdroja vody.

7. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky sa text v bode 5.6. ods. 6. v znení:

Limitné hodnoty a spôsob monitorovania pre odpadové vody: určené v bode II.B.2.b. integrovaného povolenia.

opravuje textom v znení

Limitné hodnoty a spôsob monitorovania pre odpadové vody: určené v bode II.B.2.2. integrovaného povolenia.

8. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky sa vypúšťa text v bode 5.6. ods. 10. v znení:

Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie: na dobu do platnosti zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie z r. 2014 medzi ZsVS, a.s. Nitra a ISTERMEAT a.s., najdlhšie do 31.10.2027.

9. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa text v bode 2. v znení:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvantitatívne a kvalitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd podľa aktuálne schválenej zmluvy so správcom verejnej kanalizácie mesta Dunajská Streda.

Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Najvyššia prípustná miera znečistenia v mg/l (vyhl. 55/2004Z.z. a zmluva s ZVS, a.s.)	Koncentrácia kg/deň	Ročná emisia (t)
BSK ₅	2000	821,918	300
CHSK _{Cr}	3000	1232,877	450
Nerozpustné látky 150	1000	410,959	150
Rozpustné látky 550	1500	616,438	225
pH	6,0-9,0		
N-celk.	300	123,288	45
P-celk.	25	10,274	3,75
tuky	50	20,548	7,5

nahrádza textom v znení

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvantitatívne a kvalitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd podľa aktuálne schválenej zmluvy so správcom verejnej kanalizácie mesta Dunajská Streda.

Ukazovateľ	od	do			
pH	6, 000	9, 0000			
	mg/l	max.mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
CHSK _{Cr}	0,000	3 000	14,269	1 232,877	450
Nerozpustné látky 105	0,000	1 000	4,756	410,959	150
Rozpustné látky 550	0,000	1 500	7,135	616,438	225
P _{celk.}	0,000	25	0,119	10,274	3,75
Tuky	0,000	50	0,238	20,548	7,50
BSK ₅	0,000	2 000	9,513	821,918	300
N _{celk.}	0,000	300	1,427	123,288	45

Miesto odberu vzorky: v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke pred zaústením do verejnej kanalizácie.

Druh vzorky: zlievaná 6 hodinová vzorka

10. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa vypúšťá text v bode 6. v znení:

Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je do **31.10.2021**.

11. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku sa vypúšťá text v bode 3. v znení:

Inšpekcia za účelom preskúmania prítomnosti ďalších znečisťujúcich látok v odpadových vodách prevádzky, určuje prevádzkovateľovi vykonať odbery vzoriek akreditovaným laboratóriom nasledovne:

- vzorky odobrať 2 x ročne zlievaním min. štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 2 hodín v čase vypúšťania odpadových vôd, v ktorom je najpravdepodobnejšia najvyššia miera znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a stanoviť ukazovatele znečisťovania: BSK₅, CHSK_{cr}, pomer BSK/CHSK, NL, EL, N-NH₄, N_{celk}, P_{celk}, tuky
- vzorky stanovenia NEL odoberať 4 - krát ročne (štvrt'ročne) ako bodové.

O zistených výsledkoch zaslať súhrnnú správu inšpekcii do 15 dní od jej doručenia na Istermeat, a.s., Dunajská Streda.

12. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku sa číslovanie bodov 2.4. až 2.8. sa mení na 2.3. až 2.7..

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.1.2008 v znení jeho zmien a doplnkov z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i v plnom rozsahu. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa a podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „Bitúnok hovädzieho dobytku a ošípaných“ (ďalej

len „prevádzka“), pre prevádzkovateľa ISTERMEAT a.s., Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu dňa 28.09.2018 žiadosť o zmenu č. 6 integrovaného povolenia č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.01.2008, ktorú po prerušení konania doplnil 08.10.2021. Predmetom zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo prehodnotenie povolenia na odber podzemných vôd po predchádzajúcom posúdení výdatnosti zdroja a určenie max. sekundového a ročného množstva odoberanej podzemnej vody na základe rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody č. 6092/2021-5.1 3476/2021 z 26.02.2021.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Správne konanie sa začalo, podľa § 11 ods. 1 zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 6 integrovaného povolenia inšpekciu, t.j. 28.09.2018.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadany o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie nie je úplné a preto vyzvala listom č. 7889-35635/37/2018/Vlt/Z6 z 18.10.2018 prevádzkovateľa na doplnenie podania o predloženie rozhodnutia MŽP SR „Schválenie záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody“. Termín predloženia rozhodnutia stanovila inšpekcia ihneď po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Inšpekcia zároveň prerušila konanie rozhodnutím č. 7889-35634/37/2018/Vlt/Z6 z 18.10.2018. Prevádzkovateľ doplnil svoje podanie 08.10.2021.

Po doplnení podania inšpekcia konštatovala, že podanie prevádzkovateľa je úplné a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila:

účastníkov konania

- ISTERMEAT, a.s., Povodská cesta 14, 929 01 Dunajská Streda
- Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica

a dotknutému orgánu štátnej správy:

- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

listom č. 9713/37/2021-38166/2021/Z6 zo dňa 12.10.2021 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- ústneho pojednávania.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie dotknutého orgánu.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania.

Iné pripomienky, nesúhlasné vyjadrenia a námietky k žiadosti a ku konaniu v zákonnej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia vo vydanom rozhodnutí taktiež aktualizovala časť integrovaného povolenia - podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby, ktorá ešte nebola prehodnotená, ktorá však bola v roku 2014 predmetom konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), z ktorého Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 27.06.2014 vydalo podľa § 18 ods. 4 zákona EIA vyjadrenie č. 6468/2014-3.4/md , že zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia a zefektívnenie výroby mäsospracujúceho podniku ISTERMEAT a. s.“ *nebude mať* podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona EIA.

Inšpekcia vo výroku rozhodnutia opravila chybu v písaní v časti II.A.5.5.6.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, stavu a zabezpečenia prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ, usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. ISTERMEAT a.s., Povodská cesta 14, 929 01 Dunajská Streda
2. Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica

Dotknutému orgánu (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda