


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 9583-44007/2021/Gál/370211105/ KR-Z22

v Nitre dňa 23. 11. 2021



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **Duslo, a. s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,**

v prevádzke **„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“**

kolaudačné rozhodnutie, ktorým podľa § 82 stavebného zákona **povoľuje užívanie** stavby  
**„Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“,**

v rozsahu:

stavebného objektu:

**SO 10 – Absorpčné chladenie**

prevádzkového súboru:

**PS 10 – Absorpčné chladenie**

v katastrálnom území: **Močenok**  
na pozemkoch par. č.: **6040/451, 6040/452, 6040/477** – reg. „C“ podľa LV č. 841  
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**  
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III**“.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-319/2020/1545 zo dňa 24. 04. 2020 k projektovej dokumentácii stavby „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-512/2020/1554 zo dňa 24. 04. 2020, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii zmeny stavby pred dokončením „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“. Zároveň uviedol, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo podľa § 29 zákona o posudzovaní rozhodnutie č. 5803/2017-1.7/mv zo dňa 23. 08. 2017, že navrhovaná zmena činnosti „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Na uskutočnenie stavby „**2308C Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“ bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia č. 6133-23297/2020/Šin/370211105/Z22-SP zo dňa 28. 07. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 08. 2020. Zároveň Inšpekcia vydala rozhodnutím č. 915-9612/2021/Šin/370211105/SkP-Z22, zo dňa 01. 04. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 04. 2021 povolenie na dočasné užívanie uvedenej stavby na skúšobnú prevádzku v trvaní do 02. 12. 2021.

#### **Podmienky pre užívanie stavby:**

1. Stavbu možno užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.

4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-115-39-2.2/ZS-C22,C23-21 BOZP/BEZ/2021/7017 zo dňa 21. 10. 2021:

#### **0613 Bezpečnostné značenia**

1. Vstup do haly absorpčných chladiení v kolaudovanom objekte nebol označený svojim významom, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci (ďalej Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.)
2. Zvýšený stupeň od podlahy pri čerpadlách v kolaudovanom objekte nebol označený v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.
3. Miesta, na ktorých existuje nebezpečenstvo zrážky zamestnancov s prekážkou – kovové stĺpy pri čerpadlách neboli označené striedavo žltými a čiernymi pásmi alebo červenými a bielymi pásmi, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 3 prílohy č. 5 bod 1.1 Nariadenia vlády SR 387/2006 Z. z.
4. Znížené miesta pod 2,1 m pri čerpadlách v kolaudovanom objekte neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.
5. Plastový elektrický rozvádzač MX MP120 A v kolaudovanom objekte nebol dostatočne, viditeľne označený bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.

#### **Prevádzkové budovy a objekty 0699**

6. V hale absorpčných chladiení kolaudovaného objektu neboli správne určené únikové cesty, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 4 prílohy č. 1 bod 4.5 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z.
7. Dvere do haly absorpčných chladiení (z boku) v kolaudovanom objekte neboli zaistiteľné v otvorenej polohe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
8. V kolaudovanom objekte sa nachádzali vyčnievajúce 3 ks roxoru v dĺžke 10 cm , kde je možnosť zakopnutia ( pri čerpadle MP 120 A ), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
9. V kolaudovanom objekte pri redukčnej stanici pary sa nachádzali nepovolené predmety ( kovové lišty bez adresáta ), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
10. V kolaudovanom objekte sa nachádzali čerpadlá P-107 A, D, ktoré nemali kryt medzi motorom a čerpadlom (nezakrytovaná spojka), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 prílohy č. 1 bod 2.8 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z.

## **VTZ**

### **Elektrické zariadenia 0703**

11. V kolaudovanom objekte sa nachádzal plastový rozvádzač ( pri čerpadle MP 120 A ), ktorý vo vnútornej časti mal vodu ( netesnosť upchávky z vrchnej časti elektrického prívodu ), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
12. V kolaudovanom objekte sa nachádzali elektrické rozvádzače MX MP 120 A, B, ktoré nemali doplnenú jednopólovú schému s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986

## **0700 VTZ**

### **0708 Tlakové zariadenia – technický stav**

13. V kolaudovanom objekte na strojnom zariadení EBARA (pri potrubí X – 101 A,B) sa nachádzali dva manometre, ktoré neboli opatrené trojcestnou armatúrou s možnosťou pripojenia kontrolného tlakomeru, čím porušil ustanovenie §6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.2.3 STN 690012:2014
7. Písomne oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-115-39-2.2/ZS-C22,C23-21 BOZP/BEZ/2021/7017 zo dňa 21. 10. 2021 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne do **30. 12. 2021**.

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník: **Duslo, a. s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** podal dňa 16. 09. 2021 návrh na uvedenie stavby **„Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“** do užívania zo dňa 13. 09. 2021.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby **„Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“** do užívania v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s § 18 zákona o správnom konaní a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 9583-37355/2021/Gál/370211105/KR-Z22 zo dňa 05. 10. 2021 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21. 10. 2021.

Zároveň Inšpekcia požiadala listom č. 9583-37358/2021/Gál/370211105/KR-Z22 zo dňa 05. 10. 2021 MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na ŽP*

- kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Ďalšími podkladmi pre toto rozhodnutie predloženými na ústnom pojednávaní bol súhlas Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2021/005382-003 zo dňa 18. 10. 2021 s upozornením prevádzkovateľa na plnenie vybraných podmienok z právnych predpisov o ovzduší, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok.

Podklady predložené v rámci ústneho pojednávania k povoleniu na dočasné užívanie uvedenej stavby na skúšobnú prevádzku:

- vyjadrenie ku kolaudácii stavby Okresný úrad Nitra – orgán odpadového hospodárstva – č. OU-SA-OSZP-2020/007487-002 zo dňa 16. 11. 2020, ktoré bolo súhlasné bez podmienok,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. PPL/A/2020/04514 zo dňa 28. 10. 2020 s nasledovným upozornením:  
Investor je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. posudok pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky spolu so zhodnotením všetkých rizikových faktorov v pracovnom prostredí, resp. návrh na zmenu v ich prevádzkovaní. Súčasne je prevádzkovateľ povinný predložiť zmenu prevádzkového poriadku na posúdenie orgánu verejného zdravotníctva.

Dňa 25. 10. 2021 bolo Inšpekcii doručené elektronickou poštou stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. INA-115-39-2.2/ZS-C22,C23-21 BOZP/BEZ/2021/7017 zo dňa 21. 10. 2021, v ktorom uvádza, že zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný Inšpektorát práce do 30. 12. 2021.

Inšpekcii bolo dňa 26. 10. 2021 doručené elektronickou poštou záväzné stanovisko MŽP SR č. 3649/2021-1.7, 54996/2021 zo dňa 25. 10. 2021, v ktorom uvádza, že „je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti vo veci uvedenia stavby „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“ do trvalého užívania v rámci prevádzky „Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 5803/2017-1.7/mv zo dňa 23. 08. 2017 vydaným v zisťovacom konaní, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanoviskami príslušných orgánov štátnej správy, ktoré boli vyhodnotené v konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Dňa 25. 10. 2021 bolo Inšpekcii doručené vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-2021/001093-002 zo dňa 08. 10. 2021, v ktorom

píše, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkov konania:**

1. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

#### **Obci:**

2. Obec Močenok Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
  - štátna správa ochrany ovzdušia
  - štátna správa odpadového hospodárstva
  - štátna správa ochrany prírody a krajiny
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Inšpektorát práce, a.s., Jelenecká 49, 949 01 Nitra
6. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
7. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

**Prizvaní projektanti:**

8. Ing. Imrich Drappan, VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
9. Ing. Peter Šoka, VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
10. Ing. Ľuboš Michalička, VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
11. Ing. Szabolcs Bálint, a VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
12. Ing. Jozef Guizon, VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
13. Ing. Miloš Wild, VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
14. Ing. Igor Gál, VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
15. Ing. Vladimír Cebo, VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava