Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice

Žiadosť o vydanie zmeny č. 16 integrovaného povolenia

Žiadosť vypracoval: ARPenviro s.r.o. – Ing. Alena Popovičová, PhD.
Ing. Adriana Toková

V Trakoviciach dňa: 11.10.2021

Obsah:

A *Údaje identifikujúce prevádzkovateľa*

B *Údaje o prevádzke a jej umiestnení*

C *Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú*

D *Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí*

E *Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste*

F *Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.*

G *Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke*

H *Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia*

I *Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou*

J *Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov*

K *Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu*

L *Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia*

M *Návrh podmienok povolenia*

N ***Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv***

O ***Prehlásenie***

P ***Prílohy k žiadosti***

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	**Názov prevádzkovateľa**	*ZSE Elektrárne, s.r.o.*		
1.2	**Právna forma**	*Spoločnosť s.r.o.*		
1.3	**Druh žiadosti**	**Jestvujúca prevádzka**	*Zmena č. 16*	
1.4	**Adresa sídla prevádzkovateľa**	*SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice*		
1.5	**Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)**	-		
1.6	**www adresa**	http://www.elektraren-malzenice.sk/		
1.7	**Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti**	*Ing. Vladimír Pestún, konateľ spoločnosti* *Ing. Marian Greif, konateľ spoločnosti*		
1.8	**IČO**	*36 239 593*		
1.9	**Kód OKEČ (NACE), NOSE-P**	*Kód OKEČ – 40.11* *NOSE-P – 101.01*		
1.10	**Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie**	*OS Trnava* *Vl. č.12311/T*	**Príloha č. 1**	https://www.orsr.sk/search_subjekt.asp
1.11	**Splnomocnená kontaktná osoba**	*Ing. Marian Greif* *SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice* *Tel: +421 917 287 657* *e-mail: Marian.Greif@ppc-malzenice.sk*		
1.12	**Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti**	*ARPenviro s.r.o.* *Ing. Alena Popovičová, PhD.* *číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 40118/2013* *dodatok 1: 5782/2018-1.10* *40118/2013* *Ing. Adriana Toková* *+421 940 814 829* *e-mail: alena popovicova@arpenviro.sk* *adriana.tokova@arpenviro.sk*		

2. Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1	**Názov prevádzky**	*Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice* ***Bez zmeny***
2.2	**Adresa prevádzky**	*SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice* ***Bez zmeny***
2.3	**Umiestnenie prevádzky**	*k. ú. Trakovice a k. ú. Malženice* ***Bez zmeny***
2.4	**Počet zamestnancov**	*35* ***Bez zmeny***
2.5	**Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky**	*2010-2040* ***Bez zmeny***
2.6	**Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ**	*1. Energetika*

		1.1 – Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším 50MW
2.7	***Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)***	*1.1 – Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším 50MW*
2.8	***Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra***	*Tepelný príkon cca 725 MWt*
2.9	***Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)***	*7500 hod./rok, 2580 GWh/rok*
2.10	***Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001***	***Bez zmeny***
2.11	***Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znp***	***Bez zmeny***
2.12	***Trieda skládky odpadov***	*V areáli sa neuvažuje so skládkou odpadov*
2.13	***Zoznam konaní, o ktoré prevádzkovateľ žiada:***	*Zákon NR SR č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:* ***§ 3 ods. 3 písm. a) - v oblasti ochrany ovzdušia konanie o:*** - ***bod 2*** *- súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien –* ***uvedenie automatizovaného meracieho systému (AMS/CEMS) do trvalého užívania,*** - ***bod 4*** *– súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení –* ***s touto žiadosťou žiadame aj o schválenie zmeny STPPaTOO.***

3. Ďalšie informácie o prevádzke

Bez zmeny

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1	***Územné rozhodnutie***	***Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania***	*KSÚ-OSP-2007/00340/Pi 29.11.2007 v Trnave* ***Bez zmeny***

4.2	***Stavebné povolenie***	***Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania***	*7262-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 13.10.2008* *5990-37716/37/2009/Koz/374860108/Z1 25.11.2009* *5105-19273/37/2010/Bal/374860108/Z2 22.6. 2010* *8393-35678/37/2010/Bal/374860108/Z3 3.12. 2010* *911-6578/37/2011/Bal/374860108/Z4 3.3. 2011* *1137-8332/37/2012/Bal/374860108/Z5 20.3.2012* *965-5616/37/2013/Bal/374860108/Z6 27.02. 2013* *4372-28074/37/2013/Bal/374860108//Z7 11.11.2013* *3337-13036/37/2014/Pro/374860108//Z8 15.05.2014* *4764-22502/2018/Tit/374860108/Z9 04.07.20188626* *45312/2018/Tit,Poj/374860108/Z10 20.12.2018* *874-9239/2019/Tit/374860108/Z11, 12.03.2019* *9398-43891/2019/Tit/374860108/Z13, 27. 11. 2019* *477-3523/2020/Tit/374860108/Z12, 05.02.2020* *4936-9801/2020/Tit/374860108/Z14, 11.05.2020* *1254-22844/2021/Tit/374860108/Z15, 30.06.2021*
4.3	***Kolaudačné rozhodnutie***	***Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania***	-

4.4	***Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti***	*Parcelné čísla pre stavbu elektrárne -* ***bez zmeny*** *Parcelné čísla pre plochu zariadenia staveniska: -* ***bez zmeny***
4.5	***Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom***	***Bez zmeny***
4.6	***Členenie stavby na stavebné objekty***	***Bez zmeny***
4.7	***Členenie stavby na prevádzkové súbory***	***Bez zmeny***

5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.1	***Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia***	*Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice PC 1 – Elektráreň PPC Malženice*			
5.2	***Číslo platného integrovaného povolenia***	*7262-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 13.10.2008 5990-37716/37/2009/Koz/374860108/Z125.11.2009* *5105-19273/37/2010/Bal/374860108/Z2 ,22.6. 2010* *8393-35678/37/2010/Bal/374860108/Z3 3.12. 2010* *911-6578/37/2011/Bal/374860108/Z4, 3.3. 2011* *1137-8332/37/2012/Bal/374860108/Z5, 20.3.2012* *965-5616/37/2013/Bal/374860108/Z6, 27.02. 2013* *4372-28074/37/2013/Bal/374860108//Z7, 11.11.2013* *3337-13036/37/2014/Pro/374860108//Z8, 15.05.2014* *4764-22502/2018/Tit/374860108/Z9, 04.07.2018* *8626-45312/2018/Tit,Poj/374860108/Z10, 20.12.2018* *874-9239/2019/Tit/374860108/Z11, 12.03.2019* *477-3523/2020/Tit/374860108/Z12, 05.02.2020* *9398-43891/2019/Tit/374860108/Z13, 27. 11. 2019* *4936-9801/2020/Tit/374860108/Z14, 11.05.2020* *1254-22844/2021/Tit/374860108/Z15,30.06.2021*			
5.3	***Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia***	***Nie***	*x*	***Áno***	-
		Práve prebieha	-	***Príloha č.***	-

5.4	**Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia**	*O vydanie zmeny č. 16 integrovaného povolenia žiadame z nasledovného dôvodu :* - *uvedenie AMS/CEMS do trvalej prevádzky,* *Predmetom žiadosti o zmenu č. 16 integrovaného povolenia je nasledovné konanie:* *Podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov* ***V oblasti ochrany ovzdušia:*** - ***bod 2*** *- súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien – **uvedenie automatizovaného meracieho systému (AMS/CEMS) do trvalého užívania,*** - ***bod 4*** *– súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení – **s touto žiadosťou žiadame aj o schválenie zmeny STPPaTOO**.*

6. Utajované a dôverné údaje

P. č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
1.	-	-	-

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

1.1 Prevádzka

Bez zmeny

1.2 AMS / CEMs

Analyzátory inštalované v rámci CEMs - bez zmeny

Predmetom žiadosti o zmenu č. 16 integrovaného povolenia je:

- *uvedenie AMS/CEMS do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách v SW:*

Zmeny na AMS/CEMS boli vykonané v dôsledku nových emisných požiadaviek uplatňovaných na plynové turbíny, pre ktoré sa uplatňujú nové kritériá dodržiavania stanovených emisných limitov podľa Záverov o BAT č. 2017/1442 nasledovne:

- denný priemer: priemer za obdobie 24 hodín na základe platných priemerov získaných pomocou kontinuálneho merania,

- ročný priemer: priemer za obdobie jedného roka na základe platných hodinových priemerov získaných pomocou kontinuálneho merania

bez obmedzenia výkonu turbíny. Okamžité koncentrácie CO a NOx nie sú porovnané s emisným limitov (v zmysle národnej legislatívy).

Na odstávky a nábeh turbíny sa uplatňujú ustanovenia rozhodnutia EK č: 2012/249/EÚ – emisie počas nábehov a dobehov turbíny sú AMS / CEMs monitorované a započítané do celkového ročného množstva emisie vypustenej z turbíny (v kg/hod), ale namerané hodnoty koncentrácii CO a NOx (mg/m^3) nie sú započítavané do denných ani ročných priemerov.

Náhradné hodnoty pre monitorované ZL (NOx-NO_2, CO) a súvisiace stavové veličiny (referenčný obsah O_2, tlak, teplota, a pod.) pre AMS/CEMS ako priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok sú schválené SIŽP IPK Bratislava, stále pracovisko Nitra č.: 477-3523/2020/Tit/374860108/Z12 zo dňa 5.2.2020 počas:

- nábehu, zmien prevádzkového režimu a odstavovania plynovej turbíny v súlade s platnou dokumentáciou,
- funkčnej a inej obdobnej skúšky AMS/CEMS, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim monitorovaného zariadenia,
- údržby AMS/CEMS a jeho poruchy;
- iného času určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení, ak vzhľadom na danosti procesu alebo spôsobu poskytovania podporných služieb, nie je možné určené emisné limity, podmienky prevádzkovania a technické požiadavky, dodržať.

Náhradné hodnoty zodpovedajú 1,2-násobku horného meracieho rozsahu analyzátora príslušnej znečisťujúcej látky. Monitorovanie emisii prostredníctvom AMS/CEMs do ovzdušia je vykonávané trvale. Systém AMS/CEMS meria hodnoty znečisťujúcich látok CO, NOx-NO_2 a ostatných parametrov aj počas iných ako bežných prevádzkových podmienok, ale v zmysle platnej legislatívy sa tieto údaje nemusia vyhodnocovať na preukazovanie dodržania určeného emisného limitu.

Rozhodnutím č. 1254-22844/2021/Tit/374860108/Z15 zo dňa 30.6.2021 boli určené iba orientačne emisné limity pre CO, t.j. orientačný ročný priemer úrovní emisií CO v prípade zariadení prevádzkovaných pri nízkom zaťažení.

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

Bez zmeny

3. Opis prevádzky

Bez zmeny.

4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

Bez zmeny

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Bez zmeny

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

Bez zmeny

2. Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

Bez zmeny

3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Bez zmeny

D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1. Znečisťovanie ovzdušia

Bez zmeny

Odpadové plyny a zariadenia na znižovanie emisií

Bez zmeny

Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania

EL pre spaľovaciu turbínu

Bez zmeny

2. Znečisťovanie povrchových vôd

Bez zmeny

3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

Bez zmeny

4. Nakladanie s odpadmi

Bez zmeny

5. Zdroje hluku

Bez zmeny

6. Vibrácie

Bez zmeny

E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Bez zmeny

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Bez zmeny

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

2. Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia – pôvodné znenie

Bez zmeny

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia. Porovnanie so závermi BAT bolo vykonané a inšpekciou schválené rozhodnutím č. 1254-22844/2021/Tit/374860108/Z15 zo dňa 30.06.2021.

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

2. Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Bez zmeny

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P. č.	Zhrnutie
1.	O vydanie zmeny č. 16 integrovaného povolenia žiadame z dôvodu uvedenia AMS / CEMs do trvalého užívania.
2.	***Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada konať:*** - ***§ 3 ods. 3 písm. a) - v oblasti ochrany ovzdušia konanie o:*** - ***bod 2*** - *súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien –* ***uvedenie automatizovaného meracieho systému AMS/CEMs do trvalého užívania po vykonaných zmenách v SW v dôsledku zosúladenia s závermi o BAT pre LCP,*** - ***bod 4*** *– súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení –* ***s touto žiadosťou žiadame aj o schválenie zmeny STPPaTOO****.*

M Návrh podmienok povolenia

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok dosiahnutia
1.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby proces pracoval v optimálnych podmienkach.	Trvalo
2.	Prevádzkovateľ je povinný pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych, bezpečnostných a hygienických závad.	Trvalo
3.	Znečisťujúce látky v prevádzke skladovať len na miestach zabezpečených v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, vybavených nepriepustnou podlahou so zbernou nádržou. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami mimo vyhradené zabezpečené sklady a plochy je zakázané.	Trvalo
4.	Zabezpečiť pravidelné skúšky tesnosti skladovacích nádrží.	Trvalo
5.	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu a zverejňovať údaje (informácie pre verejnosť) v rozsahu všeobecne záväzných predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.	Trvalo
6.	Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odberoch povrchových vôd príslušnému správcovi vodnému toku.	Od vydania zmeny č. 14 IP
7.	Rozsah kalibrácie pre NOx navrhujeme určiť za dvojnásobok emisného limitu NOx.	Od vydania zmeny č. 16 IP
8.	Keďže limit pre CO nie je určený, rozsah kalibrácie pre CO navrhujeme určiť za dvojnásobok maximálne dosahovanej hodnoty v predchádzajúcom roku.	Od vydania zmeny č. 16 IP

2. Určenie emisných limitov

2.1. Znečisťovanie ovzdušia

Bez zmeny

2.2 Znečisťovanie povrchových vôd

Bez zmeny

N *Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv*

P. č.	***Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov***
1	***Účastníci konania***
1a	***ZSE Elektrárne, s.r.o.*** *SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice*
1b	***Obecný úrad Žlkovce*** *Žlkovce č. 158,* *920 42 Žlkovce*
1c	***Obecný úrad Malženice*** *Malženice č. 294* *919 29 Malženice*
1d	***Obecný úrad Trakovice*** *Trakovice č. 38* *919 33 Trakovice*
2	***Dotknuté orgány***
2a	***Okresný úrad Hlohovec*** *OSŽP – štátna správa ochrany ovzdušia* *Jarmočná 3* *920 01 Hlohovec*
3	***Povoľujúci orgán***
3a	***Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava -*** *Stále pracovisko Nitra,* *Odbor integrovaného povoľovania a kontroly* *Mariánska dolina 7* *949 01 Nitra*

O Prehlásenie

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: _____ ***Dátum :*** _____

Ing. Vladimír Pestún – konateľ
ZSE Elektrárne, s.r.o.

Podpísaný: _____ ***Dátum :*** _____

Ing. Marian Greif – konateľ
ZSE Elektrárne, s.r.o.

Pečiatka alebo pečať podniku:

P Prílohy k žiadosti:

Príloha č. 1 Elektronický výpis z obchodného registra
Príloha č. 2 Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO)
Príloha č. 3 Prevádzková kniha AMS - nepriložené, lebo zásah do nej nie je vyžadovaný
Príloha č. 4 Prevádzkový predpis AMS (Príručka AMS)
Príloha č. 5 Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
1.	Nie sú
P. č.	**Názov a hodnota dôverných údajov**
2.	Nie sú
P. č.	**Názov a hodnota dôverných údajov**
3.	Nie sú

2. Ďalšie doklady

-

3. Zoznam použitých skratiek a značiek

P. č.	Použitá skratka a značka
1.	AMS – automatizovaný merací systém
2.	BAT – najlepšia dostupná technika
3.	CEMS/CEM – kontinuálny merací systém emisií
4.	VRK – vykonávacie rozhodnutie komisie
5.	ZPN – zemný plyn naftový